

ЗВІТ

про періодичне відстеження результативності наказу Міністерства внутрішніх справ України від 06.06.2017 № 470 «Про затвердження Правил пожежної безпеки на ринках України», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 червня 2017 р. за № 795/30663

1. Вид та назва регуляторного акта

Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 30.12.2014 № 1417 «Про затвердження Правил пожежної безпеки на ринках України», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 29 червня 2017 р. за № 795/30663 (далі – Правила).

2. Назва виконавця заходів з відстеження результативності

Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

3. Цілі прийняття акта

Основними цілями прийняття цього регуляторного акта є:
виконання положень Кодексу цивільного захисту України;
забезпечення здійснення ДСНС функцій державного нагляду (контролю) відповідно до вимог законодавства;
забезпечення прозорості при здійсненні ДСНС функцій державного нагляду (контролю);
зменшення кількості пожеж, загиблих та травмованих людей, а також зменшення матеріальних витрат, пов'язаних із ліквідацією пожеж та їх наслідків.

4. Строк виконання заходів відстеження

З 06.05.2023 по 06.07.2023.

5. Тип відстеження

Періодичне відстеження.

6. Методи одержання результатів відстеження

Періодичне відстеження результативності регуляторного акта здійснювалося шляхом збору пропозицій і зауважень від заінтересованих осіб та їх аналізу.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежується результативність, а також способи одержання даних

Регуляторний акт з метою обговорення і отримання зауважень та пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань з 21.07.2017 оприлюднено в «Офіційному віснику України», на офіційних вебсайтах ДСНС і Верховної Ради України та інших інтернет-виданнях.



8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта

Показниками результативності регуляторного акта є зменшення кількості пожеж, загиблих і травмованих людей, а також зменшення матеріальних витрат, пов'язаних із ліквідацією пожеж та їх наслідків.

Упродовж останніх 3 років (2020–2022) підрозділами територіальних органів ДСНС зареєстровано 127 пожеж, які виникли на ринках, з них 44 пожежі сталися на критих ринках, 70 на відкритих ринках, 13 на інших об'єктах ринків (територія, споруди).

Фактів загибелі людей на вищезазначених пожежах не було. Внаслідок пожежі, яка сталася 16.03.2022 на відкритому ринку, розташованому за адресою: м. Харків, Московський район, вул. Героїв праці, 15, була травмована 1 людина (співробітник пожежно-рятувального підрозділу).

Матеріальні втрати від пожеж склали 287 млн 458 тис. грн (із них прямі збитки становлять 102 млн 87 тис. грн; побічні – 184 млн 588 тис. грн), 385 будівель та споруд було пошкоджено чи знищено.

Рівень поінформованості суб'єктів господарювання стосовно основних положень регуляторного акта високий, оскільки його розміщено на офіційних вебсайтах ДСНС, Верховної Ради України та інших інтернет-виданнях.

9. Оцінка результативності реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

Періодичне відстеження здійснено з метою оцінки ступеня досягнення регуляторним актом визначених цілей.

Відповідно до статті 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» на підставі проведеного моніторингу можна зробити висновок, що регуляторний акт забезпечує належний рівень нормативно-правового регулювання у сфері пожежної безпеки, має достатній ступінь досягнення визначених цілей, результати реалізації мають позитивну динаміку. Регуляторний акт відповідає принципам державної регуляторної політики.

Разом з цим встановлено, що є потреба внесення змін до Правил, оскільки зазначені в них нормативно-правові та нормативні акти: постанова Кабінету Міністрів України від 17 липня 2013 р. № 564 «Про затвердження порядку функціонування добровільної пожежної охорони», ДСТУ ISO 6309:2007 «Протипожежний захист. Знаки безпеки. Форма та колір», ГОСТ 12.4.026-76 «ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности», ГОСТ 19297-73 «Ткани хлопчатобумажные с огнезащитной отделкой. Технические условия», ДСТУ Б В.2.5-38:2008 «Інженерне обладнання будинків і споруд. Улаштування блискавкозахисту будівель і споруд (ІЕС 62305:2006, NEQ)» втратили чинність.

Також виникла необхідність внесення змін до Правил щодо доповнення посиланням на наказ МВС від 15.01.2018 № 25 «Про затвердження Правил експлуатації та типових норм належності вогнегасників», заміною слова «розводити» словом «розпалювати» та заміною слів «передбаченої ПУЕ»

словами «передбаченої Правилами улаштування електроустановок, затверджених наказом Міністерством енергетики та вугільної промисловості України від 21.07.2017 № 476».

Враховуючи вищезазначене, ДСНС планує внести зміни до Правил у 2024 році.

Наступне періодичне відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено у 2026 році.

Голова
Державної служби України
з надзвичайних ситуацій

Сергій КРУК

« ____ » _____ 2023 р.